Agence Régionale de Santé
Auvergne-
Rhône-Alpes

Fiche des actions engagées

A RETOURNER Remplie

DANS LES 24 HEURES A

ars-dt73-transferts-labo@ars.sante.fr

Affaire suivie par :
La délégation départementale de Savoie
Service Environnement-Santé

Technicien responsable du secteur : JF FRANCONY 04 69 85 52 44

Date de prélèvement :	12/06/2018
Installation :	UDI n°000714 / SAINT MEME
Point de surveillance :	n°0000005524 / LA FRACETTE - ABONNE

ACTIONS CORRECTIVES REALISEES

** Entourer la ou les actions engagées*

- Nettoyage et désinfection du captage : oui si oui date mise en oeuvre ..... (non)
- Nettoyage et désinfection du réservoir : oui si oui date mise en oeuvre ..... (non)
- Nettoyage et désinfection du réseau : (oui) si oui date mise en oeuvre ..... 15/06 non
- Renforcement de la chloration : (oui) si oui date mise en oeuvre 14/06 et 15/06. non
  et taux de chlore en sortie réservoir = 0,38 mg/l
- Utilisation ressource de substitution : oui si oui date mise en oeuvre ..... (non)
  et nom de la ressource .....

L'efficacité de la désinfection étant une des conditions essentielle pour mettre fin à cette alerte sanitaire, je vous demande de nous retourner les concentrations en chlore que vous avez mesurées.

Causes de la pollution :

Massif Karstique ; Dû aux pluies.

Qualité : Nom : Franck Date : Signature :